Gemeinde Achenkirch
Untere Dorfstraße 387
6215 Achenkirch

Gemeinde Achenkirch, Untere Dorfstraße 387, 6215 Achenkirch

Angeschlagen am: 20.12.2023
Abgenommen am:

Sekretariat
Anna Jaud
Telefon: +43 5246 6247-13
Telefon: +43 676 844255256
Telefax: +43 5246 6869
E-Mail: gemeinde@achenkirch..gv.at
Zahl: D/15573/2023
A/3809/2023

Achenkirch, 20.12.2023

KUNDMACHUNG

Information gemäß § 6 Trinkwasserverordnung

Am 18. Oktober 2023 wurde durch die Arge Umwelt-Hygiene Ges.m.b.H (Florian Trattner, MSc) gemeinsam mit Herrn Hubert Rainer (Gemeinde Achenkirch) eine Kontrolluntersuchung der Trinkwasserversorgungsanlage der Gemeinde Achenkirch durchgeführt.

Gemäß Bescheid des Landeshauptmannes von Tirol „Festlegung der Probenahmestellen“ Zahl: Vd-LM-1008-8-1-0-1/1Th vom 24. Juni 2003 wurden bakteriologische und teilweise auch chemische Wasserproben entnommen:

Alle gezogenen Wasserproben entsprachen zu den o.a. Untersuchungszeitpunkt den bakteriologischen und chemischen Untersuchungen zufolge den Anforderungen der Trinkwasserverordnung „Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch“, BGBl.II, 304/2001 i.d.g.F.

Bei den am o.a. durchgeführten Kontrolluntersuchungen wurden günstige bakteriologische Befunde erhoben und damit auch die Anforderungen dieser Verordnung erfüllt.

Das heißt, dass alle entnommenen Wasserproben zur Verwendung als Trinkwasser geeignet sind, bzw. dass sich die Anlagen in gut gewartetem und sauberem Zustand befanden.

Der Nitratgehalt ist gering und liegt im unbedenklichen Bereich zwischen 1,8 und 2,8 mg/l (zulässige Höchstkonzentration 50). Aufgrund der Ergebnisse der vergangenen Jahre wurde auf eine Untersuchung der Gesamtradioaktivität verzichtet.

Bezüglich Pestizide ist die Gemeinde Achenkirch gemäß Bescheid des Landeshauptmannes von Tirol von der Untersuchung befreit.

Übersicht ausgewählter chemischer Parameter für Probenahmestellen im Leitungsnetz der Gemeinde Achenkirch:

Chemische Untersuchungs-Parameter	Einheit	VZ Achenkirch Alpen Caravanpark	Tiefbrunnen	Rohrerquelle	QSS Forst-Moosquellen
Temperatur vor Ort	°C	11,4	8,6	5,2	7,3
Elektr. Leitfähigkeit vor Ort bei 25°C	µS/cm	243	289	243	353
Gesamthärte	°dH	7,3	8,8	7,4	10,8
pH – Wert *bei 25°C*		8,0	8,0	8,0	7,8
Nitrat	mg NO_3 / l	2,8	1,8	2,8	2,8
Natrium	mg Na / l	0,1	0,5	0,1	0,2
Calcium	mg Ca / l	37,7	43,1	37,9	44,2
Magnesium	mg Mg / l	8,9	11,8	9,0	20,2
Kalium	mg Ka /l	<0,1	0,2	<0,1	0,2
Sulfat	mg SO_4 / l	1,2	3,7	1,2	3,7
Chlorid	mg Cl /l	0,2	0,2	0,2	0,3
Fluorid	mg F / l	< 0,5	< 0,5	<0,5	<0,5

Der Bürgermeister
Karl Moser

GEMEINDE ACHENKIRCH AMTSSIGNATUR

Dieses Dokument wurde von Karl Moser elektronisch gefertigt und amtssigniert.
Datum 21.12.2023
Informationen zur Prüfung finden Sie unter: www.achenkirch.tirol.gv.at/amtssignatur